



# ВСК СЕРВИС

высокие стандарты качества

## А К Т

г.о.Химки

01 ноября 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженера ООО «ВСК-Сервис» Трущев А.В.  
слесаря КИПиА ООО «ВСК-Сервис» \_\_\_\_\_  
представителя ТУ Новогорск-Планерная Феррари А.Д.  
собственника мкд Жукова И.С.

составили настоящий акт о том, что 01.11.2021г. при приемке многоквартирного жилого дома по адресу: г.о.Химки, ул. Родионова, д.7А на момент обследования помещения ИТП были выявлены нарушения настройки управления насосами на установках холодного водоснабжения первой и второй зоны, вследствие чего оказались заблокированы панели управления насосами и была нарушена подача холодного и горячего водоснабжения. На системе холодного водоснабжения второй зоны была частично закрыта клиновидная задвижка.

Вывод комиссии: выявленный факт ведет к выводу из строя насосов систем горячего и холодного водоснабжения, а также созданию аварийной ситуации в целом. Данная ситуация сложилась ввиду отсутствия должного контроля за содержанием и обслуживанием оборудования ИТП предыдущей управляющей организацией ООО «ПИК-Комфорт».

Подписи:

инженер ООО «ВСК-Сервис» - Трущев А.В. А.В. Трущев  
представитель ТУ Феррари А.Д.  
собственник кв. N 74 И.С. Жуков

Собственник кв. N 74 Петухов А.В.  
Петухов А.В.